Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ от проект. ТП
Ф.3, СИП-2А 3х95+1х70, L=414м, №1 – №2, №9–№9.12

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ от проект. ТП
Ф.4, СИП-2А 3х70+1х70, L=210м, №10 – №10.10

50:36:0040103:62

9.12 А23
9.11 П23
9.10 УП23
9.9 УА23
9.8 П23
9.7 П23
9.6 П23
9.5 УА23
9.4 УП23
9.3 П23
9.2 П23
9.1 П23
10.1 П23
10.2 А23
10.3 П23
10.4 П23
10.5 А23
10.6 П23
10.7 П23
10.8 А23
10.9 П23
10.10 А23

= 24 = = 24 = = 33 = = 28 = = 28 = = 28 = = 28 = = 31 = = 31 = = 31 = = 35 = = 30 = = 30 = = 30 = = 30 = = 30 =

– 20.0 – – 14.5 – – 17.8 – – 15.0 – – 12.2 – – 19.6 – – 17.7 – – 12.4 – – 18.4 – – 13.9 – – 11.7 – – 11.2 – – 19.4 – – 15.5 – – 13.2 – – 19.5 – – 11.4 – – 19.5 –

сар. 2Ж 2КЖ Д фунд. огород КН ДН МН ул. Заречная ул. Зар. 28 30 32 34 36 38 40 25 27 29 31 33 35 148 152 154 124

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	422.12-01 ЭС	Лист 7

Копировал Формат А2